



Laboratorium Techniki Budowlanej

Sp. z o.o.

41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83 ; NIP 625-21-29-966
Jednostka notyfikowana/NB 1827 Jednostka akredytowana AB661
tel/fax (+48) 32 264 079; LTB@LTB.org.pl
KRS 0000447876; REGON 243166560
Wysokość kapitału zakładowego: 66 000 PLN Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy opłacony w całości



AB 661

PRÜFBERICHT TYPPRÜFUNG (TT)

gemäß mit EN 14351-1+A2

№ 351/B-2019-3

Laboratorium Techniki Budowlanej hat Erstprüfung № 351/B-2019 durchgeführt.
Das Fenster und Balkontüren wurde ausproduziert durch:

Fabryka Okien i Drzwi PCV

LASTRIK Sp. z o.o.

75-844 Koszalin, ul. Słowińska 11F, Polen

Probekörper

- - Verriegelung
- - Druck
- - Dekompression

B=1700, H=1800

System: **Schüco Living 82 MD**

Blendrahmen	19411
Flügel	19431
Stulp	19472
Blendrahm. ver.	202717, s=1,50 mm
Flügel ver.	202725, s=1,50 mm
Stulp ver.	202738, s=2,00 mm
Beschlag	ROTO
IGU	4/12/4/12/4 U=0,7

Bei der Erklärung von Kennenwerten für andere Gegenstände sind die Richtlinien laut der Norm EN 14351-1+A2
Prüfergebnisse beziehen sich lediglich auf die Prüfprobe und Prüfbedingungen

Eigenschaft	Ergebnis der Konformitätsbewertung Klassifizierungsnorm	Konformitätsbewertungen: Prüfnorm/Ergebnis
4.2 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12210	PN-EN 12211
Widerstands-fähigkeit gegen Windlast	Klasse C3	Widerstands-fähigkeit gegen Windlast Prüfdruck P1 1200 Pa Rahmendurchbiegung Prüfdruck „+“ 1/571 Prüfdruck „-“ 1/533
4.14 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12207	PN-EN 1026
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	Luftdurchlässigkeit bei 100 Pa (Maximaler prüfdruck 600 Pa) Referenz-Luftdurchlässigkeit bei 100 Pa: 3m ³ /h m ² oder 0,75m ³ /h m 1,08 m ³ /h m ² oder 0,39 m ³ /h m
4.5 PN-EN 14351-1+A2	PN-EN 12208	PN-EN 1027
Schlagregendichtheit	Klasse 9 A	Ungeschützt Dicht bis: 600 Pa
4.8 PN-EN 14351-1+A2		PN-EN 14609
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Schwellenwert 350 N	Bestanden

Qualitätsleiter

Maciej Zyła
Maciej Zyła

Technischer Leiter

Bogdan Wójtowicz
mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, den 23 Oktober 2019

